



**INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICĂ ICPE-CA**

INCDIE ICPE-CA

Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Bucuresti - 030138, Romania

Tel: +40-21-346.72.31, 346.72.35, 346.82.97, 346.82.98 Fax: +40-21-346.82.99

<http://www.icpe-ca.ro> e-mail: office@icpe-ca.ro; info@icpe-ca.ro



AF 2632

CAIET DE SARCINI PENTRU:

**SISTEM INTEGRAT DE CONTROL ACCES, PONTAJ,
SUPRAVEGHERE VIDEO DIGITALA SI DETECTIE ELECTRONICA
A INCENDIULUI**

DATA SELECTIEI DE OFERTE : 06.05.2008

**DIRECTOR GENERAL INCDIE ICPE- CA
Prof.dr. Wilhelm KAPPEL**

CERINTE

INCDIE ICPE-CA doreste sa achizitioneze un « SISTEM INTEGRAT DE CONTROL ACCES, PONTAJ, SUPRAVEGHERE VIDEO DIGITALA SI DETECTIE ELECTRONICA A INCENDIULUI

In acest sens facem urmatoarele precizari:

Institutul isi desfasoara activitatea pentru sediul din Bucuresti in doua corpuri principale de cladire, corpulul M, etaj 3 (birouri conducere sala protocol si trei laboratoare) si corpul J, o cladire cu doua etaje (in curs de extindere cu inca un etaj) in care se afla serviciile functionale, laboratoarele si statiile pilot) si doua corpuri auxiliare, biblioteca (doua cai acces) si magazia (o cale acces,doua usi de securizare)..Personalul angajat este de ~190 persoane Distanta aproximativa dintre cele doua cladiri principale este de 200 metri.In corpul J exista alaturi de intrarea principala (ce va fi deservita si de un portar) inca opt cai de acces, o intrare secundara si sapte prin halele ce deservesc statiile pilot, din care se poate permite, prin intermediul usilor din holul de la parter,accesul catre intreaga cladire De aceea specificam ca securizarea pentru corpul J trebuie sa mai contina si securizarea usilor de la cele trei holuri (parter si doua etaje) ca si securizarea altor doua incaperi alipite corpului J (centrala termica si statia de gaz). Intre cele doua cladiri principale, ca urmare a necesitatii transmiterii de sarcini si semnarii de documente exista un flux continuu de personal.

Redam in tabel componenta stabilita pentru fiecare din sisteme:

Sistem electronic de control acces si pontaj

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate
1	Controller dublu sens cu memorie si baterie de back-up	buc	25
2	Cititor de proximitate de interior	buc	37
3	Cititor de proximitate de exterior	buc	13
4	Electromagnet aparent	buc	25
5	Suport electromagnet	buc	25
6	Cartele de proximitate personalizate cu sigla institutiei si poza personal	buc	250
7	Soft pontaj	buc	1
8	Canal de cablu 10x20	m	500
9	Cablu, conectica si accesorii de instalare	buc	1
10	Senzor magnetic pentru detectia deschiderii usilor verticale	buc	5
11	Proiect IGP	buc	1

Softul de pontaj trebuie sa permita scoaterea de rapoarte individuale pentru fiecare persoana ca si raportari saptamanale, bilunare sau lunare. El trebuie de asemenea sa fie integrat sistemului de contabilitate existent.

Sistem de supraveghere video digitala

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate
1	Camera video ,senzor iluminator infrared 15m, 420linii, BLC, AGC, AES, lentila 6mm	buc	25
2	Cablu coaxial 75ohmi	m	1500
3	DVR 16 canale cu telecomanda si HDD integrat	buc	2
4	Monitor 17"	buc	2
5	Convertor AV-VGA	buc	2
6	Accesorii de instalare (mufe BNC, bride, etc.)	buc	1

Sistem de detectie si avertizare electronica la incendiu

Nr. crt.	Denumire	U.M.	Cantitate
1	Centrala detectie incendiu	buc	1
2	Modul LCD	buc	1
3	Modul extensie 8 zone	buc	1
4	Acumulatori 7Ah	buc	2
5	Acumulatori 2Ah	buc	1
6	Sirena de interior	buc	4
7	Sirena de exterior autoprotejata 24V	buc	1
8	Buton incendiu	m	8
9	Senzori de incendiu cu soclu	buc	77
10	Cablu incendiu ecranat 2 fire	buc	2000
11	Canal de cablu subtire	m	500
12	Canal de cablu gros	m	150
13	Accesorii de instalare	buc	1

Sistemul trebuie sa fie proiectat si pentru etajul 3 al corpului J, etaj ce va fi ridicat in cursul acestui an.

Termen de garantie : min. 24 luni

Asigurare de service, post garantie minim 5 ani.

Termen de executie :- max 30 de zile de la incheierea contractului pentru sistemul de pontaj –

max 60 de zile de la incheierea contractului pentru sistemul de supraveghere video si sistemul de detectie electronica a incendiului

CERINTE FINANCIARE

Modalitati principale de finantare si de plata:

Sursele de finantare a contractului de furnizare care urmeaza sa fie atribuit: finantare proprie.

Modalitatea de plata agreata de INCDIE ICPE-CA este:

- 30% -in termen de 10 zile de la semnarea contractului,
-70%-in termen de 15 zile de la receptia sistemelor de supraveghere video si de detectie electronica a incendiului..la sediul INCDIE ICPE – CA.

Calificarea ofertantilor

Pentru ca ofertantii sa fie declarati eligibili nu trebuie sa se afle in una din situatiile prevazute la art.180,181 din O.U.G. nr.34/2006, aprobata prin Legea nr. 337 / 2006.

Documente care dovedesc eligibilitatea

- Declaratie pe proprie raspundere privind eligibilitatea ofertantilor.
- Certificat emis de Oficiul Registrului Comertului de pe linga Camera de Comert si Industrie nationala sau teritoriala
- Codul Unic de Inregistrare - **pentru persoane juridice romane**
- Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident-**pentru persoane juridice straine.**

Documente care dovedesc capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara

- Informatii generale sau alte acte care dovedesc capacitatea tehnica.
- Autorizare pentru executarea si montarea produsului.
- Experienta similara in domeniu.
- Situatiia economica si financiara de la Registrul Comertului :
 - bilant contabil sau extras de bilant
 - declaratii privind cifra de afaceri pe ultimii 3 ani
 - orice documente care reflecta o imagine fidela a situatiei economice si financiare.

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data deschiderii acesteia.

Criteriul pe baza caruia urmeaza sa se atribuipe contractul de achizitie publica :
“oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic“

Factor de evaluare	Punctaj
1. caracteristici tehnice	50 puncte
2. pret	30 puncte
3. termen de livrare	10 puncte
4. conditii de plata	10 puncte
TOTAL	100 puncte