

RASPUNS SOLICITARE DE CLARIFICARI 1

Referitor la procedura de licitatie deschisa pentru „Modernizare spatii , ~1000mp, laboratoare corp J parter si corp E, etaj 3, pentru dezvoltarea unor laboratoare ale INCDIE ICPE-CA, avand anunt de participare nr. 364113 din 28.09.2014, un operator economic a solicitat clarificari cu privire la documentatia de atribuire:

1. Intrebarea 1:

Categoria de lucrari – instalatii sanitare – canalizare menajera – de la art. 29 la 33 se precizeaza a se procura ci monta teava polipropilena fonoabsorbanta.

Va rog sa ne precizati daca se poate folosi teava din polipropilena pentru canalizare interioara ignifuga.

RASPUNS 1:

La articolele 29 – 33, din formularul F3 – Instalatii sanitare – Canalizare menajera, se va cota teava din polipropilena fonoabsorbanta, pentru nivelul de zgomot redus pe care il ofera.

2. Intrebarea 2 :

Categoria de lucrari – Instalatii termice – art.43 si art. 44 unitatea de masura nu corespunde cu simbolul articolului.IZH23B1 si IZB23C1 conform nomenclatorului de devize are UM mp, iar UM din lista de lucrari este ml.

Va rugam sa corectati si sa precizati elementul care se va schimba.

RASPUNS 2:

Pentru art. 43 si art. 44, unitatea de masura este ml. Se vor respecta listele de cantitati F3 – Instalatii termice.

3. Intrebarea 3 :

Va rog sa precizati daca radiatoarele vor fi echipate si cu capete termostate (conf. Memoriului tehnic) si unde se vor cuprinde acestea in devizul oferta.

RASPUNS 3:

Da, sunt echipate. In fisa tehnica radiatoarele sunt descrise ca avand robinet termostatic. Radiatoarele sunt cotate in F4 – Instalatii termice.

4. Intrebarea 4 :

Categoria de lucrari – Instalatii ventilatie – de la art. 60 pana la art. 94 si art.96, unitatea de masura nu corespunde cu simbolul articolului. Conform nomenclatorului de devize are UM mp, iar UM din lista de lucrari este ml, respectiv kg.

RASPUNS 4:

Pentru art. 60 - 94, unitatea de masura este ml, respectiv pentru art.96 unitatea de masura este kg. Se vor respecta listele de cantitati F3 – Instalatii ventilatie.

5. Intrebarea 4 :

Categoria de lucrari – Instalatii ventilatie – art.97 – VZ07A1 – nu exista in nomenclatorul de devize. Daca este o norma locala, va rog sa o puneti la dispozitia potentialilor ofertanti.

RASPUNS 5:

Articolul 97 este considerat ca norma locala.

RETETA ORIENTATIVA

Art.97 VZ07A1 [buc] Sustinere termoizolatie

Material : banda adeziva grosime – 3 mm

latime – 50 mm

Manopera : 5.05 ore